RZUT III PIĘTRA
1:100

UWAGA !
Jednostki zewnętrzne zabudować na poziomie parteru zapewniając dostęp do prac serwisowych z poziomu terenu



INDEX	typ
Y1	ARXL36D1821
Y2	ARXL45D3221
Y3	ARXL54D7121
Y4	ARXL81482I1
Y5	ARXL108D3220
Y6	ARXL28D1821
Y7	ARXL36D3221
Y8	ARXL54D7121
Y9	ARXL81482I1
Y10	ARXL108D3220

UWAGA !
Skroplliny ze wszystkich jednostek wewnętrznych należy odprowadzić po zasyfonowaniu do najbliższej instalacji kanalizacyjnej np. nad syfon umywalki



INDEX	orurowanie
1	6.35 (1/4)
2	9.52 (3/8)
3	12.7 (1/2)
4	15.88 (5/8)
5	19.05 (3/4)
6	22.2 (7/8)
7	25.4 (1)
8	28.58 (1 1/8)
9	31.8 (1 1/4)
10	34.9 (1 3/8)
11	38.1 (1 1/2)
12	41.3 (1 5/8)
13	44.5 (1 3/4)
14	50.8 (2)
15	53.98 (2 1/8)

Kierunek i obrót. Czerwony i gaz. Zółty i wąż.ek

Rozmiar skraplny



MULTI V jednostka wewnętrzna

znak	model	TYP	QTY	wydajność chłodzenia			wydajność grzewcza			wentylator		moc elektr. (kW)		połączenia rurowe (mm)			moc	waga (kg)		wymiary (WxDxH) (mm)		uwagi
				Btu/h	kW	kcal/h	Btu/h	kW	kcal/h	TYPE	prędkość [obr/min]	chłodzenie	grzanie	ciecz	gaz	średnica (ID)	zasilanie	BODY	PANEL	BODY	PANEL	
IAC-1	ARNU09GSKL4	jednostka ścienna	1	9000	1,60	1400	9100	1,80	1600	wentylator poprzeczny	0,4/0,5/0,6	0,02	0,02	6,35	12,7	16	1/N/~/220-240V, 1/50/60Hz	10	–	890x299x315	–	–
IAC-2	ARNU07GSKL4	jednostka ścienna	2	7000	2,20	1600	8000	2,50	2200	wentylator poprzeczny	7,5/9,5/11,5	0,02	0,02	6,35	12,7	16	1/N/~/220-240V, 1/50/60Hz	10	–	890x299x315	–	–
IAC-3	ARNU09GSKL4	jednostka ścienna	2	9000	2,50	2400	10000	2,80	2600	wentylator poprzeczny	8,5/7,5/9,5	0,02	0,02	6,35	12,7	16	1/N/~/220-240V, 1/50/60Hz	10	–	890x299x315	–	–
IAC-4	ARNU12GSKL4	jednostka ścienna	2	12000	3,60	3100	13600	4,00	3400	wentylator poprzeczny	9,5/8,5/9,5	0,02	0,02	6,35	12,7	16	1/N/~/220-240V, 1/50/60Hz	10	–	890x299x315	–	–
IAC-5	ARNU15GSKL4	jednostka ścienna	2	15400	4,50	3900	17100	5,00	4300	wentylator poprzeczny	10,5/11,5/12,5	0,02	0,02	6,35	12,7	16	1/N/~/220-240V, 1/50/60Hz	10	–	890x299x315	–	–
IAC-6	ARNU18GSKL4	jednostka ścienna	2	19100	5,60	4800	21800	6,80	5400	wentylator poprzeczny	12,5/11,5/11,5	0,04	0,04	6,35	12,7	16	1/N/~/220-240V, 1/50/60Hz	14	–	1100x299x368	–	–

MULTI V jednostka zewnętrzna

znak	model	typ	QTY	chłodzenie				grzanie				kompresor	wentylator		chłodzivo	wymiary (WxHxD) (mm)	połączenia rurowe (mm)		moc	waga	uwagi
				wydajność			moc elektr.	wydajność			moc elektr.	typ	typ	przepływ powietrza [l/s]			ciecz	gaz	dB/Hz		
				Btu/h	kW	kcal/h	(kW)	Btu/h	kW	kcal/h	(kW)										
OAC-1	ARUM09LSB0	MULTI V 5	2	76400	22,40	19300	6,27	86000	25,20	21700	6,59	Rotil zamknięty dwutłokowy	wentylator osiowy	140	R410A/ POMIESZANY	952x1345x320	9,52	19,05	6/50/~/415/50,60/60/50	128kl	–

REX PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Ks.P.Skargi 2, 43-400 Cieszyn, tel. 606 178 824, e-mail: biuro@rex-cieszyn.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA HOTEL
43-400 Cieszyn, ul. Hanusa 1, dz. nr ewid. 6/4, obręb 0004 Cieszyn
RZUT III PIĘTRA, INSTALACJA KLIMATYZACJI

Temat:
Adres:
Inwestor:

Projektant: mgr inż.Sebastian GAJEK upr. bud. GLIW/2899/2
Sprawdził:
Opracował: mgr inż.Sebastian GAJEK

data: wrz.2019
skala: 1:100
nr rys.: K1

arch.